

蘇浙公學

節能裝置工程項目： 更換節能冷氣機

初步評估

每月電費〔與前一年〕比較

- 20部節能冷氣機於13-9-2009完成安裝
- 首兩月節能情況如下：

九月分帳單

	4-9-2008至6-10-2008	4-9-2009至6-10-2009	節省用電度數(%)
用電度數	103050	100650	-2.3%

十月分帳單

	7-10-2008至5-11-2008	7-10-2009至5-11-2009	節省用電度數(%)
用電度數	86450	74710	-13.7%

- 九月分的返學日數為 15 天
- 十月分的返學日數為 22 天